

		Корекция на "К" фактор							
		Честота [Hz]							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
BPFM 280	вход	-4	-5	-2	-5	-8	-11	-15	-20
	изход	-2	-3	0	-3	-4	-8	-11	-16
BPFM 315	вход	-4	-5	-2	-5	-8	-11	-15	-20
	изход	-2	-3	0	-3	-4	-8	-11	-16
BPFM 355	вход	-4	-5	-2	-5	-8	-11	-15	-20
	изход	-2	-3	0	-3	-4	-8	-11	-16
BPFM 400	вход	-6	-5	-3	-4	-8	-11	-15	-20
	изход	-3	-2	-1	-2	-4	-8	-11	-16
BPFM 450	вход	-6	-5	-3	-4	-8	-11	-15	-20
	изход	-3	-2	-1	-2	-4	-8	-11	-16
BPFM 500	вход	-6	-5	-3	-4	-8	-11	-15	-20
	изход	-3	-2	-1	-2	-4	-8	-11	-16
BPFM 560	вход	-5	-2	-1	-6	-8	-10	-16	-20
	изход	-2	0	-4	-4	-4	-7	-12	-17
BPFM 630	вход	-5	-2	-1	-6	-8	-10	-16	-20
	изход	-2	0	-4	-4	-4	-7	-12	-17
BPFM 710	вход	-5	-2	-1	-6	-8	-10	-16	-20
	изход	-2	0	-4	-4	-4	-7	-12	-17
BPFM 800	вход	-3	-1	-2	-7	-7	-10	-18	-23
	изход	1	2	-4	-4	-5	-7	-14	-19
BPFM 900	вход	-3	-1	-2	-7	-7	-10	-18	-23
	изход	1	2	-4	-4	-5	-7	-14	-19
BPFM 1000	вход	-3	-1	-2	-7	-7	-10	-18	-23
	изход	1	2	-4	-4	-5	-7	-14	-19